

**REMEDIERI EFECTUATE ÎN ANUL 2016 ȘI SEMESTRUL I. 2017
SATU MARE**

Nr. Crt.	Jud	Zona de aprovizionare/ Localitate deservită	Operator Servicii Alimentare Cu apă potabilă	Populația Rezidentă	Populația Aprovizionată	REMEDIERI EFECTUATE ÎN ANUL 2016 ȘI SEMESTRUL I. 2017
1	SM	Instalația centrală de apă Crucișor /Poiana Codrului	SC APASERV SATU MARE	2546	1998	E.coli Enterococi,Clor rez,Amoniu, NTG 37°C,22°C,Coliformi <i>S-a montat debitmetru penru comandă pompă dozatoare, soluție hipoclorit de sodiu și controler pentru valoare clor rezidual liber, se utilizează forajul nr.3 ca și sursă alternativă la care concentrația de amoniu este sub 0,5 mg/l.</i>
2	SM	Instalația centrală de apă Turț /Gherța Mare	SC APASERV SATU MARE S.A	3593	2628	Mangan,Coliformi,Fier , clor rezid. <i>S-a montat o instalație de clorinare cu dozare automată a sol de hipoclorit de Na ; s-a efectuat curățarea spălarea și dezinfecția rezervoarelor de apă și a conductelor de distribuție</i>
3	SM	Instalația centrală de apă Tiream	SC APASERV SATU MARE S.A-secțiaCarei	1620	795	Fier,Mangan,Clor rezid. <i>S-a montat o instalație de clorinare cu dozare automată a sol de hipoclorit de Na ; s-a efectuat curățarea ,spălarea și dezinfecția rezervoarelor de apă și a conductelor de distribuție.</i>
4	SM	Instalația centrală de apă Turulung / Halmeu	SC APASERV SATU MARE S.A-secția Negrești Oaș	8648	3115	Fier,Mangan,Coliformi ,Clor rezid.NTG 37°C,22°C. <i>S-a efectuat reglarea –repararea instalațiilor de deferizare, de demanganizare și a instalației de dezinfecție pe bază de clor gazos. S-a efectuat curățarea spălarea și dezinfecția rezervoarelor de apă și a conductelor de distribuție</i>
5	SM	Instalația centrală Botiz	SC APASERV SATU MARE S.A	3622	2304	Mangan, clor rezidual <i>S-a efectuat curățarea spălarea și dezinfecția rezervoarelor de apă și a conductelor de distribuție</i>
6	SM	Instalația centrală de apă Gelu-Mădăras /Gelu Mădăras	SC APASERV SATU MARE S.A-	1800	936	Mangan,Coliformi ,Clor rezid, <i>S-a montat o instalație de clorinare cu dozare automată a sol de hipoclorit de Na ; s-a efectuat curățarea spălarea și dezinfecția rezervoarelor de apă și a conductelor de distribuție</i>
7	SM	Instalația centrală de apă Hodod/ Hodod	PRIMĂRIA HODOD	960	930	Coliformi ,Clor rezid, <i>S-a pus în funcțiune stația de clorinare automată cu hipoclorit de Na, s-a efectuat curățarea spălarea și dezinfecția rezervoarelor de apă și a conductelor de distribuție</i>

8	SM	Instalația centrală de apă Giurtelec Hodod	PRIMĂRIA HODOD	570	530	E-Coli, Coliformi ,Amoniu ,Clor rez. <i>Lipsă stația de tratare , dezinfecția de întreținere a apei se face manual periodic în rezervorul de înmagazinare cu subs. dezinfectante clorigene.</i>
9	SM	Instalația centrală de apă Bogdand	PRIMĂRIA BOGDAND	1060	900	E.coli,Amoni,Clor rez.,coliformi <i>Lipsă stația de tratare , dezinfecția de întreținere a apei se face manual periodic în rezervorul de înmagazinare cu subs. dezinfectante clorigene.</i>
10	SM	Instalația centrală de apă Ser	PRIMĂRIA BOGDAND	820	710	Amoniu,Clor rez. <i>Lipsă stația de tratare , dezinfecția de întreținere a apei se face manual periodic în rezervorul de înmagazinare cu subs. dezinfectante clorigene.</i>
11	SM	Instalația centrală de apă Corund	PRIMĂRIA BOGDAND	500	430	Amoniu,Clor rez. <i>Lipsă stația de tratare , dezinfecția de întreținere a apei se face manual periodic în rezervorul de înmagazinare cu subs. dezinfectante clorigene.</i>
12	SM	Instalația centrală Gherța Mică/ Gherța Mică	PRIMĂRIA GHERȚA-MICĂ	3468	3300	Mangan,clor rezid.,turbiditate <i>S-a efectuat reglarea –repararea instalațiilor de deferizare și a instalației de dezinfecție pe bază de hipoclorit de Na, curățarea spălarea și dezinfecția rezervoarelor de apă și a conductelor de distribuție.</i>
13	SM	Instalația centrală Medieșu –Aurit/ Medieșu Aurit	Sc APASERV Satu Mare SA	1500	432	Mangan,clor rezid.,colifomi <i>S-a efectuat curățarea spălarea și dezinfecția rezervoarelor de apă și a conductelor de distribuție</i>
14	SM	Instalația centrală Călinești Oaș/Călinești - Oaș , Coca, Pășunea Mare	PRIMĂRIA CĂLINEȘTI -OAȘ	4520	3800	Mangan,clor rezid.,turbiditate <i>S-a efectuat reglarea –repararea instalațiilor de deferizare și a instalației de dezinfecție pe bază de hipoclorit de Na, s-a efectuat curățarea spălarea și dezinfecția rezervoarelor de apă și a conductelor de distribuție.</i>
15	SM	Instalația centrală de apă Tarna Mare	PRIMĂRIA Tarna Mare	3780	3500	Coliformi,turbiditate <i>S-a efectuat curățarea spălarea și dezinfecția rezervoarelor de apă și a conductelor de distribuție și reglarea stației de filtrare.</i>
16	SM	Instalația centrală de apă Săuca/ Săuca,Silvaș	PRIMĂRIA SĂUCA	760	400	E-coli,nitrați,Coliformi ,Clor rezid. <i>Lipsă stație de tratare –sistem vechi, dezinfecția de întreținere se face manual cu subst. clorigene în rezervorul de apă.</i>

17	SM	Instalația centrală de apă valea Vinului / Cărășeu	SC APASERV SATU MARE S.A	1800	1140	Coliformi ,Mangan,Clor rezid. <i>S-a efectuat curățarea spălarea și dezinfectia rezervoarelor de apă și a conductelor de distribuție.</i>
18	SM	Instalația centrală de apă Boghiș , Traian	SC APASERV SATU MARE S.A- Secția Carei	940	652	Fier,mangan,clor rezid., Coliformi <i>Din data de 06.05.2016 localitățile Traian și Boghiș sunt racordate la rețeaua de distribuție a Uzinei de apă Doba.</i>
19	SM	Instalația centrală de apă Sanislău-Ciumești	SC APASERV SATU MARE S.A-secția Carei	4935	3990	<i>Coliformi ,NTG 22°C,,Fier,Mangan ,clor rezid. S-a efectuat reglarea –repararea instalațiilor de deferizare, de demanganizare și a instalației de dezinfectie pe bază de hipoclorit de Na, curățarea spălarea și dezinfectia rezervoarelor de apă și a conductelor de distribuție.</i>
20	SM	Instalația centrală de apă Agriș, Ciuperceni	PRIMĂRIA AGRIS	1700	1650	Fier, Mangan,Coliformi <i>S-a efectuat reglarea filtrelor de apă,a instalației de dezinfectie pe bază de hipoclorit, curățarea spălarea și dezinfectia rezervoarelor de apă și a conductelor de distribuție.</i>

Întocmit: As.Pr. ILONCZAI VASILE

Red: Moroz M.